ПАСПОРТ № 15/07/2021

Песчано-гравийная смесь(природная) по ГОСТ 23735-2014, 8736-2014

Наименование и адрес потребителя: ООО «ТСК»

Дата выдачи документа «15» июля 2021г.

Количество отгруженного пгс	60 м3
Марка гравия	800
Марка морозостойкости	F300
Группа песка	средний
Класс песка	2
Наличие зерен размером свыше 20мм, %	-
Содержание зерен св. 10 мм, %	4
Содержание зерен крупности более 5 мм, %	2,3
Содержание зерен крупности менее 0.16 мм, %	4,7
Полный остаток на сите 0,63 мм	27,6
Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	1,9
Содержание глины в комках, %	0
Коэффициент фильтрации, м/сут	>3
Радиационное качество	Класс I (Аэфф<370 Бк/кг)
Диаметр отверстий контрольных сит, мм 2Dнаиб	0
Диаметр отверстий контрольных сит, мм 2Dнаиб	3,5

Примечание.

Знак "-" свидетельствует об отсутствии нормативных требований, либо о том, что определение данного показателя не тр