Наименование потребителя: ООО «Торговая Строительная Компания»
Дата выдачи документа « 17 » июня 2020 г.
Объем: 117 м3

ГОСТ 8736-2014		ГОСТ 25100-2011	
Наименование показателя	Значение	Наименование показателя	Значение
Модуль крупности	2,3	Класс дисперсного грунта	----------
ЗЕРНОВОЙ СОСТАВ			
Полный остаток на сите 10 мм	1	Полный остаток на сите 2 мм	----------
Полный остаток на сите 5 мм	4,3	Полный остаток на сите 0,5 мм	----------
Полный остаток на сите 0,63 мм	44,2	Полный остаток на сите 0,25 мм	----------
Проход через сито 0,16 мм	12,4	Полный остаток на сите 1 мм	----------
Проход через сито 0,05 мм	1,7	Число пластичности	н/п
Содержание глины в комках	0	Коэффициент фильтрации	3,5 м/сут..
КЛАСС	II	Разновидность по степени водопроницаемости	водопроницаемый
Удельная эффективная активность ЕРН Аэфф - ФАКТ/ТРЕБОВАНИЕ	126/<370 Бк/кг	Насыпная плотность	1,5 т/м3

- Органические примеси: окрас раствора светлее эталона
- Удельная эффективная активность ЕРН Аэфф = 126 Бк/гк, Класс 1 Аэфф <370 Гк/бк

Содержание вредных примесей и компонентов соответствует ГОСТ 8736-2014, приложение А	Факт	Норма
Аморфные разновидности диоксида кремния, растворимые в щелоча, ммоль/л	20	50
Сульфаты и сульфиды в пересчёте на SO3, % по массе	<0,1	1
Пирит в пересчёте на SO3, % по массе	<0,1	4
Галоидные соединения в пересчёте на ион хлора, % по массе	<0,01	0,15
Уголь, % по массе	<0,1	1
Слюда, % по массе	<1	2

Примечание. *Знак "-" свидетельствует об отсутствии нормативных требований, либо о том, что определение данного показателя не требовалось.*